

COHAB/SC
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

**QUESTIONAMENTOS Nº 01 E 02 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2014
(AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR).**

A Empresa **TECKOM**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.627.665/0001-71 solicita os seguintes esclarecimentos:

“[...]”

Encontramos alguma dificuldade no item citado abaixo:

*“4.4.6 Conter Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel
“B” para os Condicionadores de Ar de 18.000, 24.000 e 30.000btus;”*

Neste item é solicitado equipamentos 30.000btus com classificação energética pelo Procel categoria B ou superior, porém ao analisar a tabela do INMETRO que classifica os equipamentos de climatização, notei que apenas um fabricante possui esse tipo de equipamento homologado no Brasil. Para os equipamentos de 24.000 btus ocorre quase a mesma situação.

Acredito que isso poderá trazer entraves no decorrer da licitação.

Sugiro alterar o item para equipamentos com classificação até selo “procel C”, o qual as grandes fornecedoras de condicionadores de ar poderão atender.

Ganhando diversidade de concorrentes na licitação e produtos de marcas mais confiáveis.

Obrigado”


A Empresa **SETTASUL – SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.918.451/0001-29 solicita os seguintes esclarecimentos:

“Bom Dia!

[...]”

Referente ao Item 4.4.6 Onde solicita Selo B para os Equipamentos 18.000,24.000 e 30.000 Btus, gostaríamos de solicitar a alteração das potencias de 24.000 e 30.000 Btus para a certificação “C” do Selo Procel, pois já estamos sofrendo a falta de Equipamento no mercado”.

Em resposta as empresas **TECKOM** e **SETTASUL – SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS**, esclarecemos o seguinte:



COHAB/SC
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diante de tal situação, esta Pregoeira, acerca das informações constantes no presente documento, decide por **RETIFICAR** o Edital de Pregão Presencial nº 0020/2014, conforme segue:

O Termo de Referência do Edital de Pregão 0020/2014, sofreu alterações em sua redação, conforme abaixo:

Onde se lê: “4.4.6 Conter Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel “B” para os Condicionadores de Ar de 18.000, 24.000 e 30.000btus”

Leia-se: “4.4.6 Conter Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel “B” para os Condicionadores de Ar de 18.000btus e Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel “C” para os Condicionadores de Ar de 24.000 e 30.000btus”

A COHAB/SC torna público, ainda, em razão das retificações acima, o prazo para recebimentos de envelopes foi alterado, conforme segue:

Entrega dos Envelopes:

Envelope nº 1 (Proposta de Preços), Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação) e Envelope nº 3 (Anexo VI – Declaração – Quando a empresa não enviar representante):

ATÉ ÀS 14H30 HORAS, DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.

Local: Protocolo da COHAB/SC, Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767, Bairro Estreito – Florianópolis/SC, CEP 88.075-001.

Abertura da Sessão:

HORA/DATA: A PARTIR DAS 15H00 HORAS DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.

Local: Auditório da COHAB/SC, Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767, Bairro Estreito – Florianópolis/SC, CEP 88.075-001.

O Edital e seus anexos bem como informações adicionais, poderão ser obtidos na Sede da COHAB/SC com a Pregoeira ou através do sitio da COHAB/SC, no endereço www.cohab.sc.gov.br

Florianópolis, 08 de maio de 2014.

Priscilla de Freitas Mafra
Pregoeira

VISTO JURÍDICO